



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี โทร. ๐๗๓-๒๗๑๑๐๕

ที่ ยล ๗๔๐๐๓/-

วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

๑.เรื่องเดิม

ตามที่คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติให้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์และ มาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้าน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ด้านการจัดทำระบบน้ำสะอาดให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายเพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ำ โดยใช้ อุปกรณ์ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑)

๓.ข้อพิจารณา

บัดนี้ กองช่างฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผล การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัตนาพร เทพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(นายวิโรจน์ ชุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายวิโรจน์ ชุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ ควรประชาสัมพันธ์

(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๓/๑/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๓/๑/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๑/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๙/๑/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๙/๑/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ

(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สำเนาถูกต้อง

(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๔/๒/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๔/๒/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๒/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๑๐/๒/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๑๐/๒/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ)..........ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ)..........
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สำเนาถูกต้อง


(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๔/๓/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๔/๓/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๓/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๑๐/๓/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๑๐/๓/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ)..........ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรัตนพร เทพธร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ)..........
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สำเนาถูกต้อง


(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๒/๔/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๒/๔/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๓/๔/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๕/๔/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๕/๔/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ)..........ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ)..........
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สำเนาถูกต้อง


(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๒/๕/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๒/๕/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๕/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๘/๕/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๘/๕/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ)..........ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ชุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ)..........
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
สำเนาถูกต้อง


(นายวิโรจน์ ชุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๔/๖/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๔/๖/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๑๐/๖/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๑๓/๖/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๑๓/๖/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
สำเนาถูกต้อง

(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๒/๗/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๒/๗/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๓/๗/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๗/๗/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๗/๗/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
สำเนาถูกต้อง
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๑/๘/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๑/๘/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๔/๘/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๘/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๘/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ)..........ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ชุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ)..........
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สำเนาถูกต้อง



(นายวิโรจน์ ชุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๒/๙/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๒/๙/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๔/๙/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๕/๙/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๕/๙/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ)..........ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ชุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรัตนพร เทพธร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ)..........
(นายสุริยนทร์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สำเนาถูกต้อง


(นายวิโรจน์ ชุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๒/๑๐/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๒/๑๐/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๓/๑๐/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๑๐/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๑๐/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
สำเนาถูกต้อง

(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๓/๑๑/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๓/๑๑/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๔/๑๑/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๑๑/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๖/๑๑/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ).....ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัตนพร เทพพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ).....
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สำเนาถูกต้อง


(นายวิโรจน์ ขุนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ตารางบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในตำบลตาชี ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	สถานที่เก็บตัวอย่าง	ดัชนี	ภาชนะบรรจุ	วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง	วิธีการตรวจสอบ	ผลการทดสอบ
๒/๑๒/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๒/๑๒/๒๕๖๘	ฝายบ้านแค หมู่ที่ ๑	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๓/๑๒/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๓	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๘/๑๒/๒๕๖๘	ฝาย หมู่ที่ ๔	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ
๘/๑๒/๒๕๖๘	ถ้ำน้ำประปา หมู่ที่ ๕	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย	P	ตั้งทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้อง ๒๕ °C	ชุดทดสอบ อ.๑๑	ผลลบ

P = ขวดพลาสติก


ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้ ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

(ลงชื่อ)..........ผู้ทำการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบ
(นายวิโรจน์ ขุนแพ้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรัตนพร เทพธร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

(ลงชื่อ)..........
(นายสุริยพันธ์ ศรีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สำเนาถูกต้อง


(นายวิโรจน์ ขุนแพ้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง