



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี (กองช่าง โทร. ๐-๙๓๒๗-๑๑๐๕)

ที่ ๗๔๐๐๓/

วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะดับบริเวณวงเวียนหน้าหลา หมู่ที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์ จากนายกฤษฎา สุพงษ์ เมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะดับบริเวณวงเวียนหน้าหลา หมู่ที่ ๒ ดังกล่าวแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

งานไฟฟ้าและประปา ได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสาเหตุของการดับของไฟฟ้า ปรากฏว่ามีคนไปถอดสายไฟ เพราะเกิดการลัดวงจร แล้วไม่ได้ต่อกลับ ขณะนี้ทางช่างได้ดำเนินการต่อกลับให้เรียบร้อย สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย เห็นควรแจ้งให้นายกฤษฎา สุพงษ์ ทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชินพัฒน์ พรหมวิรัตน์)

ผู้หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง

1167

(นางสาวรัตนาพร เทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

- สำเนาฉบับ -

ที่ ยล ๗๔๐๐๓/๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
หมู่ ๒ ตำบลตาชี อำเภอยะหา
จ.ยะลา ๙๕๑๒๐

๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะดับบริเวณวงเวียนหน้าหลา หมู่ที่ ๒
เรียน นายกฤษฎา สุพงษ์
อ้างถึง แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับการรับเรื่องร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนของท่านตามที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนไว้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากกองช่าง เกี่ยวข้องตามประเด็น
ที่ท่านได้ร้องทุกข์/ร้องเรียนแล้วปรากฏข้อเท็จจริงโดยปรากฏว่า มีคนไปถอดสายไฟ เพราะเกิดการลัดวงจร แล้ว
ไม่ได้ต่อกลับ ขณะนี้ทางช่างได้ดำเนินการต่อกลับให้เรียบร้อยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัตนาพร เทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

งานไฟฟ้าและประปา

โทร. ๐๗๓-๒๗๑๑๐๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

