

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๗๔๐๐๓/๖๐๙

ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
หมู่ที่ ๒ ตำบลตาชี อำเภอยะหา
จังหวัดยะลา ๙๕๑๒๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพน้ำประปา

เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตาชีทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพน้ำประปา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาทั้ง ๕ หมู่บ้าน ในตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยให้ทางหน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ทดสอบน้ำประปา ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ขอส่งประกาศผลการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลิชฐ์ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี

สุพิน คำเทอ.

ม. ๔

ม. ๒

๒ ๓

อนุวัฒน์ กองธรรมชาลี
ม. ๕

ม. ๑

งานธุรการ

กองช่าง

โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๑๑๐๕

WWW.TACHEE.GO.TH

ปลัด อบต.
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขา

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หมวด ๒ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๖๘ วรรคแรก (๑) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำ
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี ได้จัดให้มีน้ำประปาหมู่บ้านและน้ำประปาภูเขา และได้ดำเนินการ
ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาทั้ง ๕ หมู่บ้านในตำบลตาชี อำเภอเยะหา จังหวัดยะลา โดยให้ทางหน่วย
เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ทดสอบน้ำประปา ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามแบบรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพลิชฐ์ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาชี



หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตู้ ปณ.3 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Tel.(074)288058-9 Fax.(074)558850

<http://ced.sci.psu.ac.th>

หน้า 1/4

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : 2563/62
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ : นายสุนทร ขวัญอ่อน
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง : น้ำประปาภูเขา ปลายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านแค - หมู่ที่ 2 บ้านนอก
รายละเอียดตัวอย่าง : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน บรรจุขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่ : 622944
รหัสปฏิบัติการ : 62-10925
วันที่รับตัวอย่าง : 19 กันยายน 2562
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ : 19 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	6.80
• ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ (TDS)	TDS meter	ไม่เกิน 600 mg/L	16
• สี	Photometric Method	ไม่เกิน 15 Pt-Co	11
• ความขุ่น	Photometric Method	ไม่เกิน 5 NTU	2
• ความกระด้าง (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	ไม่เกิน 300 mg/L	0.89
• ซัลเฟต	Photometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	น้อยกว่า 10
• คลอไรด์	Argentometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	10.02
• ไนเตรต	Photometric Method	ไม่เกิน 50 mg/L	ไม่พบ
• เหล็ก	Photometric Method	ไม่เกิน 0.3 mg/L	น้อยกว่า 0.05
• สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกั่ว	ICP-OES	ไม่เกิน 0.01 mg/L	ไม่พบ

หมายเหตุ - ตรวจสอบผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
- คุณภาพตัวอย่างน้ำดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเชิงบางส่วน ยกเว้นทำจริงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยเครื่องมือกลาง

(นายสุนทร ขวัญอ่อน)
นักวิทยาศาสตร์



30 กันยายน 2562

(นางสาวสุสดี มุหะหมัด)
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง



หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตู้ ปณ.3 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Tel.(074)288058-9 Fax.(074)558850

<http://ced.sci.psu.ac.th>

หน้า 2/4

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : 2563/62
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ : นายสุนทร ขวัญอ่อน
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง : น้ำประปาภูเขา ปลายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านออก
รายละเอียดตัวอย่าง : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน บรรจุขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่ : 622944
รหัสปฏิบัติการ : 62-10926
วันที่รับตัวอย่าง : 19 กันยายน 2562
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ : 19 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	6.88
• ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ (TDS)	TDS meter	ไม่เกิน 600 mg/L	15
• สี	Photometric Method	ไม่เกิน 15 Pt-Co	6
• ความขุ่น	Photometric Method	ไม่เกิน 5 NTU	ไม่พบ
• ความกระด้าง (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	ไม่เกิน 300 mg/L	0.44
• ชัลเฟต	Photometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	น้อยกว่า 10
• คลอไรด์	Argentometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	6.26
• ไนเตรต	Photometric Method	ไม่เกิน 50 mg/L	ไม่พบ
• เหล็ก	Photometric Method	ไม่เกิน 0.3 mg/L	น้อยกว่า 0.05
• สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกั่ว	ICP-OES	ไม่เกิน 0.01 mg/L	ไม่พบ

หมายเหตุ - รวบรวมเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
- คุณภาพตัวอย่างน้ำดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นทำใบสรุป โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยเครื่องมือกลาง

(นายสุนทร ขวัญอ่อน)
นักวิทยาศาสตร์



30 กันยายน 2562

(นางสาวผุสดี มุทะหมัด)
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง



หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ต.ปณ.3 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Tel.(074)288058-9 Fax.(074)558850

<http://ced.sci.psu.ac.th>

หน้า 3/4

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : 2563/62
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ : นายสุนทร ขวัญอ่อน
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง : น้ำประปาภูเขา ปลายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านไร่
รายละเอียดตัวอย่าง : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน บรรจุขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่ : 622944
รหัสปฏิบัติการ : 62-10927
วันที่รับตัวอย่าง : 19 กันยายน 2562
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ : 19 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	6.50
• ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ (TDS)	TDS meter	ไม่เกิน 600 mg/L	32
• สี	Photometric Method	ไม่เกิน 15 Pt-Co	2
• ความขุ่น	Photometric Method	ไม่เกิน 5 NTU	ไม่พบ
• ความกระด้าง (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	ไม่เกิน 300 mg/L	0.44
• ซัลเฟต	Photometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	น้อยกว่า 10
• คลอไรด์	Argentometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	8.76
• ไนเตรต	Photometric Method	ไม่เกิน 50 mg/L	ไม่พบ
• เหล็ก	Photometric Method	ไม่เกิน 0.3 mg/L	น้อยกว่า 0.05
• สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกั่ว	ICP-OES	ไม่เกิน 0.01 mg/L	ไม่พบ

หมายเหตุ - รวบรวมผลเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
- คุณภาพตัวอย่างที่ส่งมาผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นกรณีจำเป็น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยเครื่องมือกลาง


(นายสุนทร ขวัญอ่อน)
นักวิทยาศาสตร์



30 กันยายน 2562


(นางสาวผุสดี มุทะหมัด)
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง



หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตู้ ปณ.3 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Tel.(074)288058-9 Fax.(074)558850

<http://ced.sci.psu.ac.th>

หน้า 4/4

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : 2563/62
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ : นายสุนทร ขวัญอ่อน
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง : น้ำประปาภูเขา ปลายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองล่าง
รายละเอียดตัวอย่าง : ของเหลวใส ไม่มีตะกอน บรรจุขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่ : 622944
รหัสปฏิบัติการ : 62-10928
วันที่รับตัวอย่าง : 19 กันยายน 2562
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ : 19 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	6.70
• ปริมาณเมวลสารที่ละลายในน้ำ (TDS)	TDS meter	ไม่เกิน 600 mg/L	30
• สี	Photometric Method	ไม่เกิน 15 Pt-Co	ไม่พบ
• ความขุ่น	Photometric Method	ไม่เกิน 5 NTU	ไม่พบ
• ความกระด้าง (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	ไม่เกิน 300 mg/L	8.01
• ชัลเฟต	Photometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	น้อยกว่า 10
• คลอไรด์	Argentometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	8.76
• ไนเตรต	Photometric Method	ไม่เกิน 50 mg/L	0.50
• เหล็ก	Photometric Method	ไม่เกิน 0.3 mg/L	น้อยกว่า 0.05
• สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกั่ว	ICP-OES	ไม่เกิน 0.01 mg/L	ไม่พบ

หมายเหตุ - ตรวจสอบเฉพาะเป็นตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- คุณภาพตัวอย่างน้ำดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

- รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน ยกเว้นที่หน่วยงาน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยเครื่องมือกลาง

(นายสุนทร ขวัญอ่อน)
นักวิทยาศาสตร์



(นางสาวผุสดี มุทะหมัด)
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง

30 กันยายน 2562